

DM. 2/343/1/2/2016

Staszów, dnia 04.05.2016 roku

**Wykonawcy
strona internetowa**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: zadanie pn **Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów na odcinku Bogoria - Podlesie - dł. 2520 mb**

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ


Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm): w związku z pytaniami Wykonawców wyjaśnia :

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pyt 1 .

Przedmiar robót Lp. 13d.3 Prosimy o załączenie rysunku podanych ścieków z elementów betonowych?

Odpowiedź.



Rys. ścieku z elementów betonowych.

Pyt 2 .

W przedmiarze robót Lp. 14d.3 podane jest odwodnienie liniowe . Prosimy o podanie klasy odwodnienia jakie należy użyć. . ?

Odpowiedź.

Do kalkulacji należy przyjąć odwodnienie liniowe klasy D400.

Pyt 3 .

W przedmiarze robót Lp. 15d.3 podana jest jednostka obmiarowa szr. Prosimy o potwierdzenie czy podana jednostka jest prawidłowa. Jeżeli tak., prosimy o podanie ile metrów przepustu wchodzi na podaną sztukę .

Odpowiedź.

W pozycji 15d.3 błędnie wpisano jednostkę miary (szt.), winno być (m) , Zamawiający dokona zmiany w załączniku nr 2 i 6 do SIWZ

Pyt 4 .

W przedmiarze robót Lp. 21d.3 podana jest jednostka obmiarowa szt. Prosimy o potwierdzenie czy podana jednostka jest prawidłowa. Jeżeli tak., prosimy o podanie ile metrów przepustu wchodzi na podaną sztukę .

Odpowiedź.

W przedmiarze robót Lp. 21d.3 odnosi się do wykonania ścianek czołowych i jest prawidłowo opisany. Do kalkulacji jednostkowej należy przyjąć wykonanie 1 szt ścianki dla przepustu o średnicy 50cm.

.....